

Wasilków, dnia 24.04.2020 r.

AD.251.5.2020

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej**, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1:

W czyjej gestii leżą ewentualne wzmocnienia dachu? (w ekspertyzie projektant nakazuje wykonanie projektu wzmocnienia wewnętrznego słupa żelbetowego w budynku magazynowym)

Odpowiedź:

Wzmocnienie konstrukcji wykonać ma Wykonawca we własnym zakresie - dopuszcza się wykonanie przez Wykonawcę dodatkowej oceny konstrukcyjnej określającej czy zachodzi taka konieczność w przypadku obciążenia stwarzanego przez wykorzystane rozwiązanie konstrukcyjne elektrowni.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy jednostkowej większej od 310Wp, przy zachowaniu dodatniej tolerancji mocy sumarycznej z tolerancją do jednego modułu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy jednostkowej większej od 310Wp, przy zachowaniu dodatniej tolerancji mocy sumarycznej z tolerancją do jednego modułu.

Pytanie 3:

Ponieważ panele określone w specyfikacji przetargowej wskazują na konkretnego producenta paneli, **prosimy** o wskazanie najważniejszych parametrów technicznych paneli które należy spełnić.

Odpowiedź:

Do porównania paneli należy wykorzystać parametry które stanowią o ich wydajności: współczynnik temperaturowy, sprawność modułów, dodatnia tolerancja mocy, i tym samym muszą one spełniać warunek "nie gorsze niż określone w dokumentacji" – zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SIWZ.

Pytanie 4:

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza terminy wizji lokalnych w dniu 27.04.2020 r. godz. 10:00.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA

ORAZ OTWARCIA OFERT

Zmianie ulegają zapisy SIWZ:

Rozdział XIII pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, i zaadresowane na zamawiającego:

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pok. nr 1

z następującym dopiskiem:

„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”

z dopiskiem

"Nie otwierać przed dniem 04 maja 2020 r. do godz.12:30".”

Rozdział XVI pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ 10. Kopertę, o której mowa w pkt 8 należy zaadresować według poniższego wzoru:

Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pok. nr 1

Wadium do przetargu

„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 04 maja 2020 r. godz. 12:30”

Rozdział XVIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.05.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. w budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 1 (sekretariat, parter).”

Rozdział XVIII pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 04.05.2020 r. o godzinie 12:30 w budynku Dworu z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.”

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Z upoważnienia

Ewa Rembowicz

Główna Księgowa

/podpis/